

Jahresbericht Fernwärme 1997

Mittwoch, 12. Februar 2003

SEITE 1 VON 1

Angaben in Megawattstunden (MWh), Witterungskorrektur nach HGT 20_15

		Absolutwerte:				Witterungsbereinigung:			
Jahr	Meßstelle	Verbrauch	VKorr.	Basiswert	BKorr.	Verbrauch - Basiswert absolut	Verbrauch bereinigt (Verbrauch*VKorr.)	Basiswert bereinigt (Basiswert*BKorr.)	Differenz Verbrauch- Basiswert (bereinigt)
1997	Vordergebäude	558,41	1,22	512,91	1,31	45,50	681,26	671,91	9,35
1997	Hinter- und Rückgebäude	437,54	1,22	432,00	1,31	5,54	533,80	565,92	-32,12
		995,95		944,91		51,04	1215,06	1237,83	-22,77