

Jahresbericht Fernwärme 2002

Freitag, 29. Juli 2005

SEITE 1 VON 1

Angaben in Megawattstunden (MWh), Witterungskorrektur nach HGT 20_15

Absolutwerte:						Witterungsbereinigung:			
Jahr	Meßstelle	Verbrauch	VKorr.	Basiswert	BKorr.	Verbrauch - Basiswert absolut	Verbrauch korrigiert (Verbrauch*VKorr.)	Basiswert korrigiert (Basiswert*BKorr.)	Differenz Verbrauch- Basiswert (bereinigt)
2002	Vordergebäude	377,60	1,36	512,91	1,31	-135,31	513,54	671,91	-158,38
2002	Hinter- und Rückgebäude	425,42	1,36	432,00	1,31	-6,58	578,57	565,92	12,65
		803,02		944,91		-141,89	1.092,11	1.237,83	-145,72