

Monatsvergleich Fernwärme 2001 mit 2002: witterungsbereinigter Verbrauch

Hinweis zur Witterungsbereinigung: Die Verbräuche des Vorjahres werden nur absolut angegeben, die des aktuellen Jahres sowohl absolut als auch witterungskorrigiert. Die korrigierten Verbräuche für das aktuelle Jahr wurden so berechnet, als ob die selben Witterungsbedingungen wie im Vorjahr geherrscht hätten. Alle Verbrauchswerte sind in MWh angegeben (Megawattstunden).

Monat	Messstelle Fernwärme	Verbrauch Vorjahr absolut	Verbrauch akt. Jahr		Differenz akt. Jahr - Vorjahr	
			absolut	korrigiert	absolut	korrigiert
1	Vordergebäude		88,25	78,54	0,89	
	Hinter- und Rückgebäude		99,98	88,98	0,89	
	Monatssummen		188,23	167,52		
2	Vordergebäude		49,86	58,34	1,17	
	Hinter- und Rückgebäude		54,69	63,99	1,17	
	Monatssummen		104,55	122,32		
3	Vordergebäude		49,69	50,19	1,01	
	Hinter- und Rückgebäude		53,35	53,88	1,01	
	Monatssummen		103,04	104,07		
4	Vordergebäude		29,49	33,32	1,13	
	Hinter- und Rückgebäude		35,94	40,61	1,13	
	Monatssummen		65,43	73,94		
5	Vordergebäude		9,75	4,29	0,44	
	Hinter- und Rückgebäude		13,41	5,90	0,44	
	Monatssummen		23,16	10,19		
6	Vordergebäude		0	0,00	13,44	
	Hinter- und Rückgebäude		0,68	9,14	13,44	
	Monatssummen		0,68	9,14		

Monat	Messstelle Fernwärme	Verbrauch Vorjahr absolut	Verbrauch akt. Jahr absolut		Kfaktor akt. Jahr	Differenz akt. Jahr - Vorjahr absolut	
				korrigiert			korrigiert
7	Vordergebäude	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	Hinter- und Rückgebäude	0	0,45	0,00	0	0,45	0,00
	Monatssummen	0,00	0,45	0,00		0,45	0,00
8	Vordergebäude	0	0,1	0,00	0	0,10	0,00
	Hinter- und Rückgebäude	0	0,23	0,00	0	0,23	0,00
	Monatssummen	0,00	0,33	0,00		0,33	0,00
9	Vordergebäude	19,22	9,16	14,56	1,59	-10,06	-4,66
	Hinter- und Rückgebäude	14,37	8,14	12,94	1,59	-6,23	-1,43
	Monatssummen	33,59	17,30	27,51		-16,29	-6,08
10	Vordergebäude	22,94	37,55	20,01	0,533	14,61	-2,93
	Hinter- und Rückgebäude	20,8	39,02	20,80	0,533	18,22	0,00
	Monatssummen	43,74	76,57	40,81		32,83	-2,93
11	Vordergebäude	69,75	43,43	61,11	1,407	-26,32	-8,64
	Hinter- und Rückgebäude	75,08	51,4	72,32	1,407	-23,68	-2,76
	Monatssummen	144,83	94,83	133,43		-50,00	-11,40
12	Vordergebäude	78,36	60,33	74,39	1,233	-18,03	-3,97
	Hinter- und Rückgebäude	87,7	68,13	84,00	1,233	-19,57	-3,70
	Monatssummen	166,06	128,46	158,39		-37,60	-7,67