

Monatsvergleich Fernwärme 2002 mit 2003: witterungsbereinigter Verbrauch

Hinweis zur Witterungsbereinigung: Die Verbräuche des Vorjahres werden nur absolut angegeben, die des aktuellen Jahres sowohl absolut als auch witterungskorrigiert. Die korrigierten Verbräuche für das aktuelle Jahr wurden so berechnet, als ob die selben Witterungsbedingungen wie im Vorjahr geherrscht hätten. Alle Verbrauchswerte sind in MWh angegeben (Megawattstunden).

Monat	Messstelle Fernwärme	Verbrauch Vorjahr absolut	Verbrauch akt. Jahr absolut	Verbrauch akt. Jahr korrigiert	Kfaktor akt. Jahr	Differenz akt. Jahr - Vorjahr absolut	Differenz akt. Jahr - Vorjahr korrigiert
1	Vordergebäude	88,25	86,54	85,67	0,99	-1,71	-2,58
	Hinter- und Rückgebäude	99,98	88,89	88,00	0,99	-11,09	-11,98
	Monatssummen	188,23	175,43	173,68		-12,80	-14,55
2	Vordergebäude	49,86	78,53	54,19	0,69	28,67	4,33
	Hinter- und Rückgebäude	54,69	82,56	56,97	0,69	27,87	2,28
	Monatssummen	104,55	161,09	111,15		56,54	6,60
3	Vordergebäude	49,69	41,36	46,74	1,13	-8,33	-2,95
	Hinter- und Rückgebäude	53,35	36,98	41,79	1,13	-16,37	-11,56
	Monatssummen	103,04	78,34	88,52		-24,70	-14,52
4	Vordergebäude	29,49	27,25	32,70	1,2	-2,24	3,21
	Hinter- und Rückgebäude	35,94	22,88	27,46	1,2	-13,06	-8,48
	Monatssummen	65,43	50,13	60,16		-15,30	-5,27
5	Vordergebäude	9,75	4,21	5,43	1,29	-5,54	-4,32
	Hinter- und Rückgebäude	13,41	3,79	4,89	1,29	-9,62	-8,52
	Monatssummen	23,16	8,00	10,32		-15,16	-12,84
6	Vordergebäude	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	Hinter- und Rückgebäude	0,68	0	0,00	0	-0,68	-0,68
	Monatssummen	0,68	0,00	0,00		-0,68	-0,68

Monat	Messstelle Fernwärme	Verbrauch Vorjahr absolut	Verbrauch akt. Jahr absolut		Kfaktor akt. Jahr	Differenz akt. Jahr - Vorjahr absolut	
				korrigiert			korrigiert
7	Vordergebäude	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	Hinter- und Rückgebäude	0,45	0	0,00	0	-0,45	-0,45
	Monatssummen	0,45	0,00	0,00		-0,45	-0,45
8	Vordergebäude	0,1	0	0,00	0	-0,10	-0,10
	Hinter- und Rückgebäude	0,23	0	0,00	0	-0,23	-0,23
	Monatssummen	0,33	0,00	0,00		-0,33	-0,33
9	Vordergebäude	9,16	0	0,00	1,73	-9,16	-9,16
	Hinter- und Rückgebäude	8,14	0	0,00	1,73	-8,14	-8,14
	Monatssummen	17,30	0,00	0,00		-17,30	-17,30
10	Vordergebäude	37,55	43,21	34,14	0,79	5,66	-3,41
	Hinter- und Rückgebäude	39,02	41,34	32,66	0,79	2,32	-6,36
	Monatssummen	76,57	84,55	66,79		7,98	-9,78
11	Vordergebäude	43,43	45,74	42,54	0,93	2,31	-0,89
	Hinter- und Rückgebäude	51,4	52,84	49,14	0,93	1,44	-2,26
	Monatssummen	94,83	98,58	91,68		3,75	-3,15
12	Vordergebäude	60,33	67,17	62,47	0,93	6,84	2,14
	Hinter- und Rückgebäude	68,13	73,12	68,00	0,93	4,99	-0,13
	Monatssummen	128,46	140,29	130,47		11,83	2,01