

## Monatsvergleich Fernwärme 2003 mit 2004: witterungsbereinigter Verbrauch

*Hinweis zur Witterungsbereinigung: Die Verbräuche des Vorjahres werden nur absolut angegeben, die des aktuellen Jahres sowohl absolut als auch witterungskorrigiert. Die korrigierten Verbräuche für das aktuelle Jahr wurden so berechnet, als ob die selben Witterungsbedingungen wie im Vorjahr geherrscht hätten. Alle Verbrauchswerte sind in MWh angegeben (Megawattstunden).*

Monat	Messstelle Fernwärme	Verbrauch Vorjahr absolut	Verbrauch akt. Jahr absolut	Verbrauch akt. Jahr korrigiert	Kfaktor akt. Jahr	Differenz akt.Jahr - Vorjahr absolut	Differenz akt.Jahr - Vorjahr korrigiert
1	Vordergebäude	86,54	77,31	82,72	1,07	-9,23	-3,82
	Hinter- und Rückgebäude	88,89	81,74	87,46	1,07	-7,15	-1,43
	<b>Monatssummen</b>	175,43	159,05	170,18		-16,38	-5,25
2	Vordergebäude	78,53	62,25	71,59	1,15	-16,28	-6,94
	Hinter- und Rückgebäude	82,56	66,73	76,74	1,15	-15,83	-5,82
	<b>Monatssummen</b>	161,09	128,98	148,33		-32,11	-12,76
3	Vordergebäude	41,36	57,25	45,23	0,79	15,89	3,87
	Hinter- und Rückgebäude	36,98	61,18	48,33	0,79	24,20	11,35
	<b>Monatssummen</b>	78,34	118,43	93,56		40,09	15,22
4	Vordergebäude	27,25	24,07	24,55	1,02	-3,18	-2,70
	Hinter- und Rückgebäude	22,88	23,9	24,38	1,02	1,02	1,50
	<b>Monatssummen</b>	50,13	47,97	48,93		-2,16	-1,20
5	Vordergebäude	4,21	8,2	4,59	0,56	3,99	0,38
	Hinter- und Rückgebäude	3,79	9,56	5,35	0,56	5,77	1,56
	<b>Monatssummen</b>	8,00	17,76	9,95		9,76	1,95
6	Vordergebäude	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	Hinter- und Rückgebäude	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Monatssummen</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

<b>Monat</b>	<b>Messstelle Fernwärme</b>	<b>Verbrauch Vorjahr absolut</b>	<b>Verbrauch akt. Jahr absolut</b>		<b>Kfaktor akt. Jahr</b>	<b>Differenz akt.Jahr - Vorjahr absolut</b>	
				<b>korrigiert</b>			<b>korrigiert</b>
7	Vordergebäude	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	Hinter- und Rückgebäude	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Monatssummen</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Vordergebäude	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	Hinter- und Rückgebäude	0	0	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Monatssummen</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Vordergebäude	0	5,76	6,05	1,05	5,76	6,05
	Hinter- und Rückgebäude	0	4,95	5,20	1,05	4,95	5,20
	<b>Monatssummen</b>	0,00	10,71	11,25		10,71	11,25
10	Vordergebäude	43,21	22,98	40,44	1,76	-20,23	-2,77
	Hinter- und Rückgebäude	41,34	24,82	43,68	1,76	-16,52	2,34
	<b>Monatssummen</b>	84,55	47,80	84,13		-36,75	-0,42
11	Vordergebäude	45,74	57,35	48,17	0,84	11,61	2,43
	Hinter- und Rückgebäude	52,84	61	51,24	0,84	8,16	-1,60
	<b>Monatssummen</b>	98,58	118,35	99,41		19,77	0,83
12	Vordergebäude	67,17	68,86	62,66	0,91	1,69	-4,51
	Hinter- und Rückgebäude	73,12	78,9	71,80	0,91	5,78	-1,32
	<b>Monatssummen</b>	140,29	147,76	134,46		7,47	-5,83