

Jahresbericht Fernwärme 2006

Donnerstag, 12. Juli 2007

SEITE 1 VON 1

Angaben in Megawattstunden (MWh), Witterungskorrektur nach HGT 20_15

Absolutwerte:						Witterungsbereinigung:			
Jahr	Meßstelle	Verbrauch	VKorr.	Basiswert	BKorr.	Verbrauch - Basiswert absolut	Verbrauch korrigiert (Verbrauch*VKorr.)	Basiswert korrigiert (Basiswert*BKorr.)	Differenz Verbrauch- Basiswert (bereinigt)
2006	Vordergebäude	391,64	1,33	512,91	1,31	-121,27	520,88	671,91	-151,03
2006	Hinter- und Rückgebäude	396,23	1,33	432,00	1,31	-35,77	526,99	565,92	-38,93
		787,87		944,91		-157,04	1.047,87	1.237,83	-189,96