

Jahresbericht Fernwärme 2007

Freitag, 25. April 2008

SEITE 1 VON 1

Angaben in Megawattstunden (MWh), Witterungskorrektur nach HGT 20_15

| | | Absolutwerte: | | | | | Witterungsberreinigung: | | |
|-------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------|--|--|--|
| <i>Jahr</i> | <i>Meßstelle</i> | <i>Verbrauch</i> | <i>VKorr.</i> | <i>Basiswert</i> | <i>BKorr.</i> | <i>Verbrauch - Basiswert absolut</i> | <i>Verbrauch korrigiert (Verbrauch*VKorr.)</i> | <i>Basiswert korrigiert (Basiswert*BKorr.)</i> | <i>Differenz Verbrauch-Basiswert (bereinigt)</i> |
| 2007 | Vordergebäude | 352,09 | 1,39 | 512,91 | 1,31 | -160,82 | 489,41 | 671,91 | -182,51 |
| 2007 | Hinter- und Rückgebäude | 349,81 | 1,39 | 432,00 | 1,31 | -82,19 | 486,24 | 565,92 | -79,68 |
| | | 701,90 | | 944,91 | | -243,01 | 975,64 | 1.237,83 | -262,19 |