

Jahresbericht Fernwärme 2008

Freitag, 27. Februar 2009

SEITE 1 VON 1

Angaben in Megawattstunden (MWh), Witterungskorrektur nach HGT 20_15

Absolutwerte:						Witterungsbereinigung:			
Jahr	Meßstelle	Verbrauch	VKorr.	Basiswert	BKorr.	Verbrauch - Basiswert absolut	Verbrauch korrigiert (Verbrauch*VKorr.)	Basiswert korrigiert (Basiswert*BKorr.)	Differenz Verbrauch- Basiswert (bereinigt)
2008	Vordergebäude	377,10	1,31	512,91	1,31	-135,81	494,00	671,91	-177,91
2008	Hinter- und Rückgebäude	385,13	1,31	432,00	1,31	-46,87	504,52	565,92	-61,40
		762,23		944,91		-182,68	998,52	1.237,83	-239,31